



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02261.20

Tên khách hàng : Công ty TNHH Cấp Nước Tóc Tiên
Địa chỉ : Ấp 6, Xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hòa
Địa điểm lấy mẫu : Tại Công ty TNHH Hóa Chất AGC
Ngày lấy mẫu : 28/12/2020
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 28/12/2020
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h15.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	29/12/2020
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	29/12/2020
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,67	6,5 – 8,5	30/12/2020
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,63	≤ 2 NTU	30/12/2020
5	Độ cứng tổng cộng (*)	TCVN 6224:1996 - ISO 6059:1984	70	≤ 300 mg/L	29/12/2020
6	HL. Clorua	HDN12 - TCVN 6194 : 1996	20,21	≤ 300mg/L	29/12/2020
7	HL. Sắt (Fe) (*)	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	0,047	≤ 0,3 mg/L	29/12/2020
8	HL. Mn (*)	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	< 0,030	≤ 0,3 mg/L	29/12/2020
9	HL. Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	0,027	≤ 3 mg/L	31/12/2020
10	HL. Nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	0,690	≤ 50 mg/L	31/12/2020
11	HL. Sulphate (*)	HDN06 - Method 8051 - Hach Edition 1	7,40	≤ 250 mg/L	31/12/2020
12	Chỉ số pecmanganat	HDN14 - TCVN 6186:1996	< 0,5	≤ 2,0 mg/L	28/12/2020
13	Clo dư	So màu	0,5	0,3 – 0,5 mg/L	28/12/2020
14	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	0 KL/100ml	28/12/2020
15	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	0 KL/100ml	28/12/2020

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2009/BYT

Ghi chú: - *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*


PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN



Nguyễn Thị Hồng Hoa

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 11 tháng 01 năm 2021

PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ



Hà Văn Thanh