



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00908.22

Tên khách hàng : Công ty TNHH Cấp Nước Tóc Tiên
Địa chỉ : Ấp 6, Xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Công ty TNHH Hoá chất AGC Việt Nam
Ngày lấy mẫu : 21/06/2022
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 21/06/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h45

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

| Stt | Chỉ tiêu | Phương pháp | Kết quả | Tiêu chuẩn | Ngày xét nghiệm |
|-----|----------------------|------------------------------------|---------|------------------|-----------------|
| 1 | Màu sắc | So màu | 0 | ≤ 15 | 21/06/2022 |
| 2 | Mùi, vị | Cảm quan | Đạt | Không mùi vị lạ | 21/06/2022 |
| 3 | pH (*) | TCVN 6492 : 2011 | 7,58 | 6,0 – 8,5 | 21/06/2022 |
| 4 | Độ đục (*) | TCVN 6184:2008 | 0,66 | ≤ 2 NTU | 22/06/2022 |
| 5 | Clo dư tự do | So màu | 0,3 | (0,2 - 1,0) mg/L | 21/06/2022 |
| 6 | Coliform tổng số (*) | TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014 | 0 | < 3 CFU/100ml | 21/06/2022 |
| 7 | E.coli (*) | TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014 | 0 | < 1 CFU/100ml | 21/06/2022 |

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 01 tháng 07 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh