



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00507.23

Tên khách hàng : Công ty TNHH Cấp Nước Tóc Tiên  
Địa chỉ : Ấp 6, Xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ, Tỉnh BRVT  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hòa  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Công ty TNHH Hóa Chất AGC Việt Nam  
Ngày lấy mẫu : 17/04/2023  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 17/04/2023  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

### KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	$\leq 15$	17/04/2023
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	17/04/2023
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,18	6,0 – 8,5	17/04/2023
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,40	$\leq 2$ NTU	17/04/2023
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	17/04/2023
6	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	17/04/2023
7	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	17/04/2023

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025


**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR –VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2023

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA – TDCN.

GIÁM ĐỐC

  
Nguyễn Liêm Hiếu



Nguyễn Viết Điện