



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01130.23

Tên khách hàng : Công ty TNHH Cấp Nước Tóc Tiên
Địa chỉ : Ấp 6, Xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên
Ngày lấy mẫu : 14/8/2023
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 chai (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 14/08/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h45.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,6	(0,2 - 1,0) mg/L	14/08/2023
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	14/08/2023
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	14/08/2023
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,92	6,0 - 8,5	14/08/2023
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	14/08/2023
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	14/08/2023
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,33	≤ 2 NTU	14/08/2023

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 25 tháng 08 năm 2023

GIAM ĐỐC



Nguyễn Văn Lên