

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00052.24



Tên khách hàng : Công Ty TNHH Cấp nước Tóc Tiên
Địa chỉ : Ấp 6, xã Tóc Tiên, tx Phú Mỹ, tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Đặng Thái Sơn
Địa điểm lấy mẫu : Tại Đầu đường 81, TTYT Phú Mỹ
Ngày lấy mẫu : 11/1/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 02 chai (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 11/01/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	11/01/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	11/01/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	11/01/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,06	6,0 - 8,5	12/01/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	11/01/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	11/01/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	1,02	≤ 2 NTU	12/01/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 22 tháng 01 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh