

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00988.25

Tên khách hàng : Công Ty TNHH Cấp Nước Tóc Tiên
Địa chỉ : Ấp 6, Xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Nhà máy nước Tóc Tiên - Ấp 6, Xã Châu Pha, Tp. HCM
Ngày lấy mẫu : 14/08/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 14/08/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 09h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	14/08/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	14/08/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	7,69	6,0 – 8,5	15/08/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,15	≤ 2 NTU	15/08/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,62	(0,2 – 1,0) mg/L	14/08/2025
6	Coliform	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	14/08/2025
7	E. coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	14/08/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR – VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện