

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01298.25

Tên khách hàng : Công Ty TNHH Cấp nước Tóc Tiên

Địa chỉ : Ấp 6, Xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà

Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy nước Tóc Tiên - xã Châu Pha, TP. HCM

Ngày lấy mẫu : 17/09/2025

Tên mẫu : **Nước máy**

Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)

Ngày nhận mẫu : 17/09/2025

Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	17/09/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	17/09/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	7,73	6,0 – 8,5	17/09/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,47	≤ 2 NTU	17/09/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,6	(0,2 – 1,0) mg/L	17/09/2025
6	Coliform	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	17/09/2025
7	E. coli	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	17/09/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR –VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM



Trần Thị Hương Giang



Nguyễn Viết Điện