

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

19 Phạm Ngọc Thạch-Phường Bà Rịa-TP.HCM
ĐT: 02543.731.994

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01401.25

Tên khách hàng : Công Ty TNHH Cấp Nước Tóc Tiên
Địa chỉ : Ấp 6, Xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Công ty TNHH Hoá chất AGC Việt Nam- Phường Tân Phước, Tp. Hồ Chí Minh
Ngày lấy mẫu : 24/09/2025
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 24/09/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	24/09/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	24/09/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	7,51	6,0 – 8,5	29/09/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,16	≤ 2 NTU	29/09/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,34	(0,2 – 1,0) mg/L	24/09/2025
6	Coliform	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	24/09/2025
7	E. coli	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	24/09/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR –VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM

Trần Thị Hương Giang

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện