

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01487.25

Tên khách hàng : Công Ty TNHH Cấp Nước Tóc Tiên
Địa chỉ : Ấp 6, Xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy nước Tóc Tiên - Xã Châu Pha, TP. Hồ Chí Minh
Ngày lấy mẫu : 10/10/2025
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 10/10/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	10/10/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	10/10/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	7,02	6,0 – 8,5	10/10/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,75	≤ 2 NTU	10/10/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,61	(0,2 – 1,0) mg/L	10/10/2025
6	Coliform	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	10/10/2025
7	E. coli	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	10/10/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR –VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM

Trần Thị Hương Giang

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Viết Điện