



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909 408 895

E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn

Website: hcdc.vn

Chất lượng là nền tảng  
của sự tồn tại và phát triển

Số: 000037 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC TÓC TIÊN  
Địa chỉ khách hàng : ÁP 6, XÃ CHÂU PHA, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM  
Địa điểm lấy mẫu : TẠI NHÀ MÁY NƯỚC TÓC TIÊN - ÁP 6, XÃ CHÂU PHA, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
Tên mẫu : NƯỚC MÁY  
Lượng mẫu : 1,5 LÍT  
Ngày nhận mẫu : 15/01/2026  
Thời gian xét nghiệm : 15/01/2026 - 21/01/2026

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
1.	Coliform tổng số	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
2.	Escherichia coli	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
3.	Màu sắc	QTKT.HL3.N4	TCU	15	0
4.	Mùi	TCVN 9719:2013	-	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
5.	pH	TCVN 6492 : 2011	-	Trong khoảng 6,0 – 8,5	7,22
6.	Độ đục	TCVN 12402-1:2020	NTU	2	0,26
7.	Asen (Arsenic) (As)	QTKT.HL3.N21	mg/L	0,01	Không phát hiện (LOD = 0,0002)
8.	Pecmanganat	TCVN 6186:1996	mg/L	2	< 0,8 (LOQ = 0,8)
9.	Amoni (NH <sub>3</sub> và NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> tính theo N)	Ref .Method 10023 - Hach	mg/L	1	Không phát hiện (LOD = 0,04)
10.	Clo dư tự do	QTKT.HL3.N10	mg/L	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,62



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909 408 895

E-mail: khoaxetnghiem@hcdc.gov.vn

Website: hcdc.vn

Chất lượng là nền tảng  
của sự tồn tại và phát triển

Số: 000037 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC TÓC TIÊN  
Địa chỉ khách hàng : ÁP 6, XÃ CHÂU PHA, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM  
Địa điểm lấy mẫu : TẠI NHÀ MÁY NƯỚC TÓC TIÊN - ÁP 6, XÃ CHÂU PHA, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
Tên mẫu : NƯỚC MÁY  
Lượng mẫu : 1,5 LÍT  
Ngày nhận mẫu : 15/01/2026  
Thời gian xét nghiệm : 15/01/2026 - 21/01/2026

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp xét nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn cho phép	Kết quả
1.	Coliform tổng số	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
2.	Escherichia coli	TCVN 6187-1:2019	CFU/100mL	< 1	< 1
3.	Màu sắc	QTKT.HL3.N4	TCU	15	0
4.	Mùi	TCVN 9719:2013	-	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
5.	pH	TCVN 6492 : 2011	-	Trong khoảng 6,0 – 8,5	7,22
6.	Độ đục	TCVN 12402-1:2020	NTU	2	0,26
7.	Asen (Arsenic) (As)	QTKT.HL3.N21	mg/L	0,01	Không phát hiện (LOD = 0,0002)
8.	Pecmanganat	TCVN 6186:1996	mg/L	2	< 0,8 (LOQ = 0,8)
9.	Amoni (NH <sub>3</sub> và NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> tính theo N)	Ref .Method 10023 - Hach	mg/L	1	Không phát hiện (LOD = 0,04)
10.	Clo dư tự do	QTKT.HL3.N10	mg/L	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,62