



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909 408 895

E-mail: khoaaxetnghiem@hcdc.gov.vn

Website: hcdc.vn

Chất lượng là nền tảng
của sự tồn tại và phát triển

Số: 000315 /KQ-XN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2026

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC TÓC TIỀN
Địa chỉ khách hàng : ÁP 6, XÃ CHÂU PHA, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Địa điểm lấy mẫu : TẠI CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT VIỆT NAM AGC -
PHƯỜNG TÂN PHƯỚC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Lượng mẫu : 1,5 LÍT (500 mL/CHAI)
Ngày nhận mẫu : 17/03/2026
Thời gian xét nghiệm : 17/03/2026 - 25/03/2026

| TT | Tên chỉ tiêu | Phương pháp xét nghiệm | Đơn vị tính | Giới hạn cho phép | Kết quả |
|-----|---|------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. | Coliform tổng số | TCVN 6187-1:2019 | CFU/100mL | < 1 | < 1 |
| 2. | Escherichia coli | TCVN 6187-1:2019 | CFU/100mL | < 1 | < 1 |
| 3. | Màu sắc | QTKT.HL3.N4 | TCU | 15 | 0 |
| 4. | Mùi | TCVN 9719:2013 | - | Không có mùi lạ | Không có mùi lạ |
| 5. | pH | TCVN 6492 : 2011 | - | Trong khoảng 6,0 – 8,5 | 7,74 |
| 6. | Độ đục | TCVN 12402-1:2020 | NTU | 2 | 0,67 |
| 7. | Asen (Arsenic) (As) | QTKT.HL3.N21 | mg/L | 0,01 | Không phát hiện (LOD = 0,0002) |
| 8. | Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | mg/L | 2 | 1,21 |
| 9. | Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ tính theo N) | TCVN 5988:1995 | mg/L | 1 | Không phát hiện (LOD = 0,12) |
| 10. | Clo dư tự do | QTKT.HL3.N10 | mg/L | Trong khoảng 0,2 – 1,0 | 0,34 |

Nhận xét: Các chỉ tiêu được xét nghiệm nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế.

Ghi chú:

- <1: Được xem như “không phát hiện vi sinh vật mục tiêu” trên thể tích mẫu xét nghiệm.
- LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.
- (-) là không có đơn vị tính.
- Thông tin về khách hàng và mẫu xét nghiệm do người gửi mẫu cung cấp.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.
- Phiếu kết quả xét nghiệm không được sao chép lại từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của HCDC.

KHOA XÉT NGHIỆM
Phó Trưởng khoa



Trần Thị Hương Giang

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện